

## POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student/ka **Silvia Novosadová**

název práce **Domov pro seniory Praha 2 - Vinohrady**

hodnocení Zadáním bakalářské práce je čtyřpodlažní objekt v západní části areálu, ve kterém se nachází ubytování pro seniory s Alzheimerovou nemocí a oddělení paliativní péče.  
Architektonická studie je ve stavebním projektu respektována, architektonický výraz odpovídá účelu a hmota novostavby odpovídá měřítku zástavby v dané lokalitě.

Práce je prezentována v obvyklém rozsahu.  
Stavební řešení obsahuje všechny předepsané části a náležitosti.

V projektu lze nalézt určité drobné dílčí nedostatky, a to:

- v koordinační situaci chybí severka, rozměry navrhovaných objektů, odstupy objektů od hranic pozemku
- ve výkresech půdorysů chybí podrobnější popis konstrukce záporové stěny, její obrys by měl být silnější, stejně tak i ostatních konstrukcí v řezu, okótování místností, chybí čísla stupňů schodiště, měla by být podrobnější tabulka místností
- ve výkresu střechy chybí některé výškové kóty spádových polí
- ve výkresech řezů chybí opět silnější obrysy konstrukcí v řezu, dále pak označení jednotlivých prvků, více podrobnějších výškových kót, označení skladeb konstrukcí
- ve výkresech pohledů chybí více podrobností a označení prvků výplní, výškové kóty
- v detailu skladby střešního pláště chybí separační vrstvy kolem hydroizolační fólie tak, aby byla fólie Fatrafol uložena kluzně a kořenová membrána (ochranná fólie) by měla být uložena až nad tepelně izolační vrstvou z desek XPS
- u skladby vytápěných podlah se trubky kotví do systémové desky z PPS, která může být zároveň kročejovou izolací

Část technických zařízení budovy je zpracována v požadovaném rozsahu.

Část interiér řeší meditační prostor ve 3. NP objektu A. Je zde řešena spíše dispozice prostoru s variantami uspořádání pro různé účely. Chybí zde např. barevnost navrhovaného interiéru i nějaké prostorové zobrazení.

Návrh klasifikace **C (dobře)**

V Praze 9. 2. 2020

prof. Ing. arch. Irena Šestáková