

**POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:**

Autor, student: **ELIŠKA HOUDOVÁ**  
Název bakalářské práce: **Bytový dům Stvolínky**  
Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsá**  
Konzultanti: **Ing. arch. Martin Čtverák, Ing. arch. Aleš Mikule, PhD.**

1) Kvalita udržení (transformace) původního architektonického konceptu:

Architektonický návrh ze studie bakalářské práce byl dodržen. Dispoziční i konstrukční řešení zůstalo stejné. Došlo pouze k dílčím změnám v tloušťkách některých konstrukcí a úpravám návazností konstrukcí vzhledem k dořešení vybraných detailů.

2) Celková kvalita architektonicko-stavebního řešení:

Novostavba bytového domu vhodně doplňuje urbanistickou strukturu zaniklého hospodářského dvora. Návrh výškově a tvarově navazuje na stávající zástavbu v okolí. Složitější nárožní dispozice je vyřešena rozdělením objektu do několika bytových zón, které jsou odděleny krčky s vertikální komunikací. Toto řešení příznivě ovlivňuje vnější vzhled objektu. Funkční využití – bytový dům – umožňuje vnitřní nosné konstrukční členění, které je racionální a stavebně technicky dobře proveditelné. Dispozice je čistá a pravidelná. Tento systém se svou pravidelností propisuje i na členění fasády a umístění okenních otvorů. To může působit stereotypně, ale vzhledem k charakteru objektu není na závadu.

Pozitivně hodnotím ekletické zjednodušení tradičního tvarosloví, které bude ve vesnickém prostředí dobře fungovat. Materiálové řešení sestávající z omítaných zdí a keramické krytiny na sedlových střeších tuto kompatibilitu vhodně doplňují.

Stavebně-konstrukční výkresové části jsou zpracovány kvalitně a zodpovědně. Výhrady mohou být k řešení skladby střešního pláště, kde je nejasný systém kotvení nadkrokevní izolace resp kontratát ke krokším.

Návrh interiéru vybrané bytové jednotky je zpracován zodpovědně a srozumitelně. Dobře obhájuje samotnou dispozici a prokazuje její vyváženost.

3) Závěrečné hodnocení:

Práce je zpracována na vysoké úrovni rovnoměrně ve všech částech bakalářské práce. Návrh byl ze studie úspěšně zpracován do prováděcí projektové dokumentace, která svým rozsahem a podrobností odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Práci považuji za velmi dobrou.

Architektonická úroveň: B

Stavebně-konstrukční úroveň: B

Formální úprava a grafické zpracování: B

**Navrhované hodnocení bakalářské práce stupněm „B - velmi dobře“.**

V Praze dne 11.6.2021

Prof. Václav Girsá, Martin Čtverák

  
