

MIRIAM LANGEROVÁ

Bytový dům Pardubice Prokopka

ATELIER KOHOUT TICHÝ

LÉTO 2020-2021

posudek vedoucího bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
rozsah práce a jeho úplnost	1,0					
udržení původního arch.konceptu v bakalářské práci		1,5				
grafika zpracování	1,0					
celkové hodnocení						1,1

další poznámky a hodnocení

Projekt zpracován ve výborné kvalitě. Zaznamenaný pouze drobné nepřesnosti: např. v kreslení betonových stěn a dělicích stěn lodžii (stejně kótování 150, opticky jiná tloušťka, kratší řezné hrany nemají silnější čáru, stěna ukončující lodžii kótována na výkrese D.1.2.4 jako 350mm, v detailu skladby S6 jako 189mm atd.), ukončení šachty PÚ Š-N01.08/N06-II atd. Dispoziční úprava střešní nástavby s kuchyňkou oproti studii není zcela domyšlena (odstup linky od stěny). Rovněž zvýšení nadpraží 1NP oproti studii (vyšší kční výška 1NP?) působí těžkopádněji. V části doprava by v PTZ měl být uveden i počet parkovacích stání a jejich výpočet.

posudek konzultanta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0					
přístup studenta - účast na konzultacích	1,0					
celkové hodnocení						1,0

další poznámky a hodnocení

celkové hodnocení

A 1,1

ing. arch. Jan Hlavín Ph.D.

V Praze dne 14.6.2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout
doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D.

