

# TEREZA SMAŽIŇKOVÁ

Bytový dům Pardubice Prokopka

ATELIER KOHOUT TICHÝ

LÉTO 2020-2021

## posudek vedoucího bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce a jeho úplnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch. konceptu v bakalářské práci	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>celkové hodnocení</b>						<input checked="" type="checkbox"/>

### další poznámky a hodnocení

Projekt je zpracován na dobré úrovni obsahuje však některé dílčí chyby a zřejmě nebyla zcela dokončena editace. U situaci není vhodné zvolena grafika - bylo účelné důsledněji odlišit vlastní projektované objekty od ostatních nových objektů (např. sítě, objekty, stromy). V koord. situaci nejsou jasné hranice řešeného území, úroveň stávajícího a upraveného terénu, vyznačení vjezdu a provozu staveniště, geodetické údaje, požárně nebezpečné prostory atd. Orientaci ve výkresech ztěžuje absence označení osového systému. V půdorysech a řezech chybí odkazy na některé typy výrobků (klempiřské, zámečnické atd.), místy jsou chybné popisy (nakopírováno - např. Detail 10 - název). V části doprava by v PTZ měl být uveden i počet parkovacích stání a jejich výpočet.

## posudek konzultanta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>celkové hodnocení</b>						<input checked="" type="checkbox"/>

### další poznámky a hodnocení

## celkové hodnocení

C+ 1,9

ing. arch. Jan Hlavín Ph.D.

V Praze dne 14.6.2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D.