

## Posudek bakalářské práce Barbory Havelské ZS 2021/22

– zpracoval Jiří Poláček

Zadáním bakalářského projektu je zástavba terénního zlomu s převýšením 12 m v centrální části Vlašimi. Místo má silnou atmosféru a je orientováno k jihu, to iniciovalo jak vlastní zástavbu tak program. Obtížné podmínky zástavby autorka dokázala vyřešit a vytvořit stavbu, který nabídne nestandardní prostředí s překvapivými výhledy a souvislostmi.

Náročný provoz bazénu a wellness, který byl podrobněji propracován v rámci bakalářské práce si vynutil oproti studii úpravy hlavně na 2. np rozšířením technologického zázemí. Řešení dispozic v některých částech prozrazuje náročnost vměstnání programu do úzkého půdorysu, zvláště u vstupu do šaten, vnitřní chodbičky.

Projekt splňuje požadovaný rozsah, ale v některých částech by potřeboval podrobnější propracování. Například dořešení úprav konstrukcí i svahu u únikových schodů, dořešení výkopů u štítů (řešeno jen v ZOV), číslování všech místností, tabulka místností s popisem stěn, velice stručné technické zprávy, chybějící situace širších vztahů, koordinační situace bez katastrálních údajů, zobrazení spárořezů obkladů na pohledech. K prověření je vhodnost materiálu příček i jejich tloušťky u saun.

Grafické zpracování je čitelné, ale vykazuje některé nedostatky – nesprávný popis řezů na půdorysech, chybějící řez schody, chybějící tlusté obrysové čáry například u sloupů, velice malé bubliny výrobků, skladby podlah je běžné zpracovat v samostatném bloku s označením P, nesprávně zakreslené schody ve 2. NP, někde chybějí čáry nad rovinou řezu (trámy nad bazénem).

Vzhledem k celkové složitosti a rozsahu projektu i snahy autorky vytvořit inspirativní netradiční prostředí - **projekt hodnotím známkou C**



4.3.2022 Jiří Poláček