

# KLÁRA KOVÁŘOVÁ

ATELIER KOHOUT TICHÝ

LÉTO 2021-2022

## Administrativní budova s knihovnou Palmovka

### posudek vedoucího bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce a jeho úplnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch.konceptu v bakalářské práci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>celkové hodnocení</b>						<b>1,4</b>

### další poznámky a hodnocení

Projekt zpracován ve velmi dobrém standardu co do kvality i rozsahu. S ohledem na komfort kancelářského provozu je sporné použití fixních oken na fasádě bez možnosti otevření alespoň malé části okenního otvoru. Ve stavební části není zohledněno umístění el. rozvaděčů a hydrantů, problematické je i jejich navržené umístění (zobrazeno v částech PO a TZB) v kancelářské části. Velkým plusem je zpracování projektu v BIM.

### posudek konzultanta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>celkové hodnocení</b>						<b>1,1</b>

### další poznámky a hodnocení

fajn spolupráce, aktivní přístup

### celkové hodnocení

A-B 1,2

ing. arch. Jan Hlavín Ph.D.

V Praze dne 13.6.2022

prof. Ing. arch. Michal Kohout  
doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D.