



Název práce: STUDENTSKÁ KOLEJ

Jméno autora: Jan Koloděj

FA ČVUT / 15118 / Ateliér KOUCKÝ

Oponent bakalářské práce: Ing. Miloš Keltner

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
potenciál zvoleného řešení	1,0					
využití potenciálu	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0					
správnost technického kreslení		1,5				
úplnost dokumentace	1,0					
celkový dojem a grafika dokumentace	1,0					
hodnocení oponenta						1,1

slovní hodnocení

Bakalářská práce je zpracována bez zásadních chyb, přehledně, struktura a členění vyhovující. Autor zpracoval dostatečně podrobně všechna zadaná témata. Některé oddíly jsou zpracovány podrobněji, než požaduje zadání. Rád bych vyzdvihl přehlednost dokumentace. Textové části jsou řešeny přesně tak, jak mají, bez zbytečného balastu. Výkresy jsou přehledné, grafika výkresů jasně zdůrazňuje a ukazuje předmět výkresu.

další komentář v bodech / konkrétní detailní poznámky - výčet

TEXTY – doporučuji zdůraznění, že osazení schodišťových prefabrikátů bude přes podložku zabraňující přenosu kročejového hluku.

KOORDINAČNÍ SITUACE – pozor na vyhláškou požadované náležitosti. Zařízení staveniště a požárně nebezpečné prostory jsou řešeny v jiných částech, ale mělo by být zobrazeno i zde (nebo alespoň odkaz).

ARCH-STAV PŮDORYSY – pozor na kótování dveří/dveřních otvorů v příčce a nosné stěně, přesah madel schodiště

BEZBARIÉROVOST – pozor na přesah madel schodiště. Šířka schodiště - madlo může zasahovat do průchozí šířky schodiště pouze na jedné straně (max.100mm). Vyhláskových (398/2009 Sb.) 5% pokojů pro invalidy předpokládám v nezobrazené části objektu.

ŘEZY, POHLEDY - chybí kóty výšky domu od terénu, max. výška stavby (atiky)

ZOV / SITUACE - u jeřábu chybí vyznačení prostoru se zákazem nesení břemen.

otázky k obhajobě

- požadavky BEZBARIÉROVOSTI / PŘÍSTUPNOSTI na hlavní schodiště. Pozor vyhláška 398/2009 Sb. je nahrazena NORMOU ČSN 73 4001.

závěr, hodnocení

Předloženou závěrečnou práci hodnotím A.



26.2.2025 / Ing. Miloš Keltner