

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ATELIER: SOSNA - FILSAK

STUDENT: VERONIKA VOTÍKOVÁ

BYTOVÝ DŮM NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt je součástí koncepce nově navržené zástavby okolo hlavního nádraží. Formálně se jedná o řadovou stavbu, která se zbytečně neexhibuje a svým měřítkem dobře zapadá do urbanistické struktury. Pro bakalářskou práci byla zvolena sekce domu otočená do nově vzniklé ulice.

TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ

V tabulkách doporučuji uvádět i světlou výšku místností. Invalidní toaleta je zřejmě navržena menší než umožňují právní předpisy. V přízemí není všude uvažováno se závěsnými klozety. Toto řešení je sice možné, ale jde o úroveň standardu neodpovídající pravděpodobným nárokům budoucích nájemníků nebo majitelů obchodních jednotek, jde o dům v samém centru metropole, o dům na skvělé adrese. Vstupní dveře do domu a do parteru jsou navrženy ve velkorysě šíři. Obávám se, že jde o rozměr mimo výrobní možnosti dlouhodobě bezproblémově fungujícího výrobku. Proč se vstupní dveře v přízemí domu otevírají někdy ven a někdy směrem do domu? Směr otevírání na úkor průchozího prostoru ulice je problematický. Vzhledem k umístění v památkové rezervaci a v obecně velice hodnotném prostředí, nepokládám instalaci fotovoltaických panelů na střeše za vhodnou.

Je uvažován typový výrobek výtahu? Je prostor výtahové šachty pro tento výrobek dostačující?

Jaký je legislativně požadovaný rozměr bezbariérové toalety v novostavbě?

Jak by vypadala fasáda objektu, pokud by byly použité standardní šířky vstupních dveří, nebo třeba dveře posuvné?

HODNOCENÍ

I přes drobné poznámky k práci, je práce zpracována komplexně a velice pečlivě.

Navrhuji A.

Vojtěch Sosna

V Praze 4.3.2025