

**POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:**

Autor, student: **TEREZA STEJSKALOVÁ**  
Název bakalářské práce: **PENZION TUCHOMĚŘICE**  
Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsá**  
Konzultanti: **Ing. arch. Martin Čtverák, Ing. arch. Aleš Mikule, PhD.**

1) Kvalita udržení (transformace) původního architektonického konceptu:

Architektonický koncept byl v bakalářské práci dodržen. Dispozice, funkční využití, tvarové řešení i materiálové řešení bylo zachováno. Drobná změna nastala v umístění (zrcadlové přehození) hygienického zázemí v jednom z pokojů v patře. Tato změna mění dispozici zcela minimálně.

2) Celková kvalita architektonicko-stavebního řešení:

Přístavba hmotově doplňuje stávající dům v klášterním areálu. Tvarově pokračuje sedlovou střechou se shodnou výškou hřebenu, členění fasády je soudobé. Vpadlá pole kolem oken na novostavbě reagují na obdobné historické prvky na fasádě stávajícího objektu. Jednoduchá a čistá dispozice odpovídá potřebám navrženého provozu menšího penzionu.

Technické součásti jsou zpracovány pečlivě a zodpovědně. Podrobnost zpracování dokumentace je dobrá a celkově komplexní. Návrh interiéru pokoje penzionu je zpracován podrobně včetně tabulky prvků, pohledů na stěny i vizualizace.

Vytknout lze drobné formální nedostatky, např. chybějící čísla pozemků v katastrální situaci C2, která jsou pro orientaci nezbytná. Podobně lze mít drobnou výhradu k tabulkám, které ač kompletní ve výčtu prvků, mohly by obsahovat doplňující detaily k dílčím prvkům (např. u výplní okenních otvorů typ, materiál a umístění okenní kličky). Konstrukční detaily postrádají důsledné okótování všech prvků, které by pomohlo lépe přečíst některé situace.

3) Závěrečné hodnocení:

Celkově je práce zpracována kvalitně a zodpovědně a to rovnoměrně ve všech částech práce. Návrh je střídmý svým výrazem a vhodně doplňuje stávající strukturu. Práce vykazuje dobrou úroveň, která je až na drobné výhrady vyrovnaná ve všech částech práce. Návrh z architektonické studie byl zpracován do projektové dokumentace bez zásadnějších úprav. Práci považuji za zdařilou.

Architektonická úroveň: B

Stavebně-konstrukční úroveň: C

Formální úprava a grafické zpracování: B

**Navrhované hodnocení bakalářské práce stupněm „B - velmi dobře“.**

V Praze dne 19.6.2020

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsá, Ing. arch. Martin Čtverák

  
