

posudek oponenta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
potenciál zvoleného řešení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
využití potenciálu	<input checked="" type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
správnost technického kreslení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celkový dojem a grafika dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>hodnocení</b>						<b>1.7</b>

další poznámky a hodnocení

**Obecná doporučení:**

Doporučuji striktně postupovat podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Koordináčnı́ situační výkres by měl být dobře čitelný a věcně správný.

V koordináčnı́ situaci chybí katastrální mapa, hranice řešeného území, stávající a navrhovaný výškopis, dočasné a trvalé zábory, určení souřadnic vytyčovací šitě, včetně jeho vyznačení ve výkrese (vytyčení rohů stavby nestačí), přesnější výškové řešení povrchů a zařízení staveniště s vjezdem.

Dále doporučuji striktně při návrhu postupovat podle platných vyhlášek, ignorováním požadavků vyhlášek při návrhu obvykle vede k nepříjemným překvapením při schvalování dokumentace nebo při samotné kolaudaci.

**Připomínky a poznámky k samotné práci:**

**Bakalářská práce je zpracovaná komplexně, forma i obsah splňují s výhradami požadavky kladené na DSP.**

Ve všech půdorysech chybí některé plochy v tabulkách místností (obecně všechny chodby a schodiště nemají ani žádné označení přímo v půdorysu).

Šířka hlavní podesty schodiště musí být nejméně o 100 mm větší než je šířka schodiště (této podmínce hlavní schodiště nevyhoví).

V chodbě je lepší otevírat dveře z učeben na chodbu ve směru úniku.

Hygienické zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 410/2005 Sb. (1 pisoár na 20 chlapců, 1 kabinka na 80 chlapců, 1 umyvadlo na 20 chlapců...)

V řezech chybí řez fasádou (okny). Jaká je výška parapetu oken?

Ve výkrese detailů D.1.1.b.12 je nesoulad ve výšce zábradlí na jedné a druhé straně schodiště.

Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt