

Gabriela Blažková

Bydlení v souvislostech – Na Hřebenkách, Praha 5

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DOVŘÁK
LS 2021-2022

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

koordináční situaci by bylo vhodné trochu doplnit, prokreslit; okótovat objekty, odstupy od stávajících objektů (ty graficky odlišit), definovat absolutní výšku atiky, popsat všechny zobrazené prvky (v legendě, nebo popisem na situaci), zobrazit katastrální čísla, hranice, okótovat, popsat dimenze přípojek, zakreslit šachty, retenci, sadové úpravy, naznačit rozsah zpevněných ploch, popsat jejich povrchy, naznačit vstupy, vjezdy, zakreslit dopravní napojení na stávající komunikaci, atd.

obecně ke grafickému výstupu architektonicko stavební části – pomohlo by prolístovat si čítankou výkresů ve stavebnictví (použití silné linky, kreslení schodišť, kótování stavebních otvorů...); v půdorysech a řezech zobrazit hydroizolace; severky na stavebních půdorysech nesedí se situací

půdorys 1.PP – min. šířka krajních parkovacích míst přilehlých ke stěnám je dle ČSN 2750mm

konstrukce výtahu není dilatačně oddělena od nosné konstrukce objektu, mezibytové zděné stěny v tl. 190mm neobstojí na normový požadavek stavební neprůzvučnosti (při započtení koeficientu na šíření zvuku vedlejšími cestami)

železobetonová stěna bez dalšího zateplení oddělující byty od chodby nevyhoví na požadovaný součinitel prostupu tepla

ve skladbách střechy a teras chybí parozábrana

je nevhodné slučovat jádra pro různé byty na jednom podlaží, pozor na přechod stoupacích potrubí přes garáže (dešťové vody ze střechy)

31.5.2022

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení C – dobře

2,0