

Posudek bakalářské práce LS 2021/22 - Matyáš Richtř

Bytový dům v oblasti Rybáře, Mělník

Projekt řeší jeden z bytových domů navržených v rámci celého souboru. Jedinečnost blízkosti řeky, geomorfologie je návrhem podtržena. Dopracováním do dalšího stupně návrh neztratil svoji působivou atmosféru spjatou s Mělníkem.

Poznámky k projektu:

Na rozdíl od studie je suterén věnovaný parkování rozšířen směrem do svahu. Tato úprava je názorně čitelná v příčném řezu v ostatních výkresech není dostatečně zobrazena. V prudkém svahu je tak ale nad přesahujícím suterénem celé podlaží násypu. Bylo by vhodnější místo násypu zde provést prostory přiřčené k bytu. Případně se vrátit k vystrčení suterénu na stranu k řece. Provedené vedení přípojek, působí komplikovaně, bylo by možné je zracionalizovat, jak místo vstupu do objektu tak bod napojení v ulici. Na fasádě je popsán betonový obklad, z pohledů není patrný spárořez, jedná se o detail, který by mohl působení domu zásadně ovlivnit. Mezery tyčového zábradlí je nutné upravit dle normy.

Projekt je zpracován v potřebném rozsahu, některé části dokumentace mají ale nedostatky - nepřehledná koordináční situace s nedostatečnými informacemi, legendy místností neobsahují informaci o úpravě stropů, chyby v kótách, v řezech se podlahy nešrafují, až moc skicovitě výpočty statiky. Nastavení měřítek jednotlivých výkresů bylo potřeba včas více ověřit, některé zmenšené rozpisky nebyly čitelné, měřítko 1:50 nebylo nutné. Zprávy byly zpracovány pečlivě.

Projekt hodnotím známkou C



12.6.2022 Jiří Poláček