

POSUDEK VEDOUcíHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: BYTOVKA + KNIHOVNA

STUDENT: SERHII PUSTOVYI

Předmětem práce je zpracování jižní části domu navrženého v rozvojové oblasti mezi Radbuzou a nádražím v Plzni. V rámci bakalářské práce byla vyčleněna sekce domu při Americké vzniklé ulici, která je doprovázena veřejnou knihovnou.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Dům dodržuje pravidla regulace, stavební čáru, hloubka traktu je s ohledem na navržené dispozice zvolena naprosto správně.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Detailně zpracovaná jižní část domu je řešena jako identická dvojsekce. Každá sekce sestává z 3 bytů, přičemž dva z nich jsou příčně větrané. Dispoziční řešení bytů je příkladné, byty disponují vším potřebným zázemím, dispozice jsou snadno zařaditelné.

Výraz fasád je postaven na horizontálních betonových římsách a pravidelnosti. Nadpraží oken je obohaceno o lehký stínek, trošku zapuštěné cihly, o drbnou jemnost. Fasáda je komponována přísně symetricky, je klidná, pravidelná, velmi městská.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická část je zpracována excelentně, jde o jednu z nejlépe zpracovaných bakalářských prací. Detaily řezu fasádou jsou dobře vymyšlené ve vztahu k architektonickému návrhu domu. Vše je promyšlené tvarově i technicky. K podobnému výsledku někteří architekti nedospějí za celý život.

Mám jen několik drobných dotazů. Kóta výšky a šířky dveří do bytů někdy uvádí 1000/2500, to je překlep? Myslím, že tepelně izolační tvárnice není nutné používat i na atiku do ulice, ale pouze na atiky k sousedním objektům. Zvažoval bych sjednocení průchozí výšky dveří ve vstupních i běžných dveřích bytu. Není v garsonce nějaký jiný prostor na umístění rozvaděčů? V koupelnách bude nutné počítat s obložením prostoru vany i shora, kvůli vymezenému místu na vanu v hloubce 2260mm. Odpovídá kresba výška dveří D09 v řezu B-B jejich průchozí výšce 2100mm, jak uvedeno v tabulce?

HODNOCENÍ:

A – výborně

Ing. arch. Vojtěch Sosna

