

Studentské bydlení Na Knížecí

Autor: Vendula Volková

Studie studentského bydlení plná mnoha alternativních řešení (například zajímavé propojení komunikací, společné prostorů a jednotlivých pokojů) byla poměrně věrně rozpracována do bakalářského projektu a dobře koresponduje s původním záměrem. V mnoha bodech je novější řešení funkčnějším, než byl původní návrh.

Invenčněji a plošně úsporněji by mohly být řešeny jednotlivé koupelny pokojů – pro obtížně vybavitelné členité jednolůžkové pokoje o ploše necelých 12m² je 3,5m² koupelny nadbytečným luxusem.

Vůči plochám pokojů jsou velkorysé i ostatní společné prostory v jednotlivých podlažích – na 8 lůžek na patře je mimo hlavní komunikace téměř 100m² různých „společných“ ploch. To však berme jako výsledek rozpracovávání původní studie, z níž tyto poměry ploch byly věrně zachovány.

Z hlediska vnější architektury zůstalo zachováno i pojetí fasád s obezdívkou. Lícové zdivo je složitým prvkem každé stavby a ani zde není všude jasné jeho provedení. To je mimo půdorysů patrné především v půdorysech (např. D.1.1.B.04) a ve velmi podrobně zpracovaném řezu D.1.1.B.13. Zde se střídá několik různých detailů vynášení nadpraží, kotvení, zakončování. Navíc je nejasné i odvodnění lodžii za mohutnou vyvýšenou a důkladně odizolovanou „atikou“. V tomtéž řezu jsou pak patrné snížené pohledy, jejichž skladby v popisech chybí (P09, P10). Složení pohledů nad 1. NP, by bylo o to zajímavější, neboť je zde použito stropního vytápění.


Ve staticce nejsou zásadnější nedostatky, za zbytečně naddimenzované bych považoval vzhledem k nevelkému vyložení balkonové konzoly o tl. 250mm. Složitěji, nicméně funkčně správně je vytaženo oddílatování výtahové šachty i do jejího přejezdu nad střechu objektu.

V části TZB je patrná snaha o propracovaný systém hospodaření s vodou – ten je sice složitý, ale dobře promyšlený.

Návrhu interiéru je dostatečný, neobsahuje zjevné nedostatky, ale nepřináší nijak invenční pojetí v řešení schodišového zábradlí.

Výsledná podoba byla – asi i k překvapení studentky - ovlivněna realitou mnoha legislativně-normových požadavků. Přesto návrh zůstal zajímavým a dobře dokumentujícím znalosti studentky.

Navržené hodnocení: **C**



Ing.arch.Pavel Šmelhaus