



Název práce: DRUŽSTVO NOVŠIE DVORY

Jméno autora: MAX NERADNÝ

FA ČVUT / 15118 / Ateliér KOHOUT TICHÝ

Vedoucí bakalářské práce: MICHAL KOHOUT, DAVID TICHÝ

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vývoj projektu od ATZBP	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch, konceptu v BP	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení vedoucího BP						1,1

VEDENÍ PROFESNÍ ČÁSTI: Jan Hlavín	A	B	C	D	E	F
*volitelné hodnocení konzultanta pozemního stavitelství dle dohody	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Celková kvalita projektu / formální rozsah:	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Správnost celkového technického řešení:	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Správnost technického řešení detailů / výpočtů:	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grafika zpracování:	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přístup studenta - účast na konzultacích:	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení konzultanta						1,2

výsledný průměr 1,2

slovní hodnocení

Projekt je zpracován s péčí a chutí vč. určité osobitosti ve výtvarném citění, které se promítá jak do tvarosloví a vybraných materiálech tak do grafického zpracování výkresů.

Hodnocení konzultanta PS:

Velmi svědomitě konzultovaný a zpracovaný bakalářský projekt.

1000-1500 znaků (př. 970)

další komentář v bodech / konkrétní detailní poznámky - výčet

Hodnocení konzultanta PS:

Pár poznámek: v koordinační situaci chybí výpočet ploch. V půdorysech spodní hrana otvoru výtahu, instalační předstěna u umyvadel (3.3.08, 3.2.08). V 7.NP vypadlo označení dveří. V pohledech jsou vhodné výškové kóty nadpraží a reliéfních prvků, legenda barevné a materiálové řešení fasády by měla obsahovat i popis oken, klempířských a zámečnických prvků. Detaily náležitě zpracovány a popsány.

otázky k obhajobě

Co inspirovalo výtvarné pojetí fasády? Představuje výkres pohledu s obkladovými cihlovými pásky "namapovanou" nebo předpokládaný reálný spárořez?

závěr, hodnocení

Práci považujeme za velmi kvalitně zpracovanou.

Doporučujeme práci k obhajobě a hodnotíme stupněm A - výborně.

max 300 znaků

13.6.24 Kolář

datum / autor posudku